

MJ✓
HH✓

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	1324227 WM		Original Copy
Start Date / Fecha Inicio	15/08/24	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-. 028-Building -. Care & Maint Preservation Equipment OP / Island OP	Status / Estado	WO Scheduled
		Supervisor	Facilities Elect Indust Sup

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	248-BG-9001
Manufacturer / Fabricante	CPC Engineer Project Design
Model Desc. / Desc. Modelo	Building CSA LV Refuelling
P&ID	P&ID
Parent / Padre	CSA Central Services Area
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema

1.	MANT. SIST. PROTEC. CATODICA

Work Order Parts / Lista de Partes

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.O2	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones

	MANT. SIST. PROTEC. CATODICA

Tooling / Herramientas

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Labor Allocated / Descripción Mano Obra

Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
2	SFEN MANT. SIST. PROTEC. CATODICA	1.00	4.00

Timesheet / Hoja de Tiempo

Employee JDE Code / Código JDE Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual
61986	Esteban Castillo	EC	1.00	2.00
59047	Aparicio Cordoba	AC	1.00	2.00

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Printed / Impreso: 10/08/24

Complete values / Completa estos valores:	
Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	15/08/2024
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	2:00 pm
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Termino de Trabajo	15/08/2024
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Termino de Trabajo	4:30 pm

Failure / Falla	Verificación PC.
Analysis / Análisis	—•—
Solution / Solución	Sistema Estable.

Comments / Comentarios

Ejecución de pruebas y Mantenimiento del sistema de protección catódica, desde estacion de combustible CSA hasta estacion de combustible MSA

=> Se realiza la verificación de punto medición de protección catódica, el mismo se realiza la toma de datos, verificación de caja de conexión y cableado.

MSA Station: -1.208 volt.

MSA Pipeline: -1.573 Volt.

=> Sistema operativo.

WO Raised by: / Orden Creada por:	**EZEQUIBETH PEREZ**
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	**28/06/2024**
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	E Castillo
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	
Date Completed / Fecha completada:	15/08/2024

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Printed / Impreso: 10/08/24